

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-СЕ.ПБ05.В.02468  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0645697  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** «Roxtec International AB». Адрес: Box 540, SE 37123 Karlskrona, Sweden. Телефон  
(наименование и место-нахождение заявителя) +46-455-36-67-00, факс +46-455-82-0-12.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Roxtec International AB». Адрес: Box 540, SE 37123 Karlskrona, Sweden. Телефон  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) +46-455-36-67-00, факс +46-455-82-0-12.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** проходка кабельная универсальная симметричная марки "Roxtec" для стены/перекрытия толщиной не менее 380 мм в составе по приложению (бланк № 0155187).  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
34 9000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53310-2009, нормируемый предел огнестойкости ЕИТ 180  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
4016 93 000 8

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № К02968-ТР от 22.12.2011 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел.(495)995-1026. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт анализа состояния производства № 3303-АП от 25.10.2011 г ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г. Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.01.2012 по 24.01.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-SE.ПБ05.В.02468

(обязательная сертификация)

ТР **0155187**

(учетный номер бланка)

Проходка универсальная симметричная марки «Roxtec» :

- для одного и нескольких кабелей, в металлической прямоугольной одно или многосекционной раме с компрессионным блоком, опорными/разделительными пластинами, резиновыми уплотнениями;
- для одного и нескольких кабелей, в металлической гильзе или без неё, с круглой муфтой, имеющей прямоугольный проём, резиновыми уплотнениями;
- для одного кабеля, в металлической гильзе или без неё, с круглой муфтой, имеющей удаляемые слои полимера (изготовленной по технологии «Мультидиаметр») либо под фиксированный диаметр.

Проходки состоят из двух комплектов уплотнений Roxtec установленных с внешней и внутренней стороны стены/перекрытия толщиной не менее 380 мм, заполнение между уплотнениями Roxtec выполняется минерало-ватным наполнителем плотностью не менее 90кг/куб.м..

Образец



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов